

Nedgravningsspot

Disse nedgravningsspot er egnede til installation i overflader f.eks. kørebaner, gårdhaver og havegange.
Lyskilde: LED GU10, 240V AC, max 7W.

Installationen af dette produkt bør foretages af en uddannet el-installatør.

Afbryd strømmen før installation.

Vær venlig at gemme denne installationsvejledning til senere brug.

Advarsel: der må IKKE lysdæmpes på lyskilderne.

Installationsvejledning:

- 1) Beregn min. 30 cm dræn under underkanten af nedgravningsspotten.
Placer PVC-røret. Test drænet ved at fylde røret med vand. Røret skal være tømt indenfor 30 min.
- 2) Toppen af indbygningsdåsen monteres i flugt med overfladen.
- 3) Indsæt kabel i kabelforskruningen (brug kabel med diameter 10-14mm). Forbind ledning og fatning og placer lyskilden i huset.
Spænd møtrik på kabelforskruning (max. 4 Nm)
Dæk aldrig den synlige del af lampen med jord eller grus.
- 4) Skru huset sammen, læg pakning på og skru til sidst staldækslet tæt fast.
- 5) Vær opmærksom på silikonepakningen på glasset. Må ikke monteres omvendt, da dette kan medføre utæthed.
- 6) Det er muligt at serieforbinde nedgravningsspottene.
- 7) Ved udskiftning af lyskilden bør huset (indbygningsdåsen) renses for sten, grus og sand.
- 8) Kabelforskruningen er udstyret med en afslutnings-"prop", som bruges, hvis kun den ene forskruning benyttes. Denne afslutningsprop SKAL anvendes, da der ellers kan opstå vandindtrængning (figur 6).
- 9) Afprøv lampen i 30 - 60 minutter inden nedgravning.

